

屋外消火栓の点検要領

2021.9.26

屋外消火栓

周囲の状況

使用上・点検上の障害となる物品がないか確認する。

外形

変形・破損・腐食等がなく、地下式消火栓は格納ピットのフタ等の開閉が確実に出来るか確認する。

標識

消火栓である旨の標識が適正に設けられているか確認する。

消火栓開閉弁

開閉操作が容易にでき、規定の設置位置(高さ 1.5m以下又は地盤面下の深さ 0.6m以上)か確認する。

屋外消火栓箱

周囲の状況

使用上・点検上の障害となる物品がないか、屋外消火栓から規定の範囲内(歩行距離で5m以内)にあるか確認する。

外形

変形・破損等がなく、扉の開閉が容易に出来るか確認する。

表示

ホース格納箱である旨の表示に汚損・不鮮明等がなく適正であるか確認する。

道具

道具の確認

消火栓ボックスには次の4つの道具が入っているか確認する。

- ① ホースの先から火元に向けて水を放水する「ノズル(筒先)」
- ② 消火栓が深い位置にある場合、消化用ホースへの導入を容易にするための「スタンドパイプ」
- ③ 前後に接続金具が付いた1本20mの「消防ホース」が2本
- ④ 消火栓の蓋を開け、水を出すためのバルブ開閉を行う「消火栓ハンドル」



外形

ホース及びノズルが必要本数あり、正常に収納されているか、収納状態でのホース及びノズルに変形、損傷、腐食等がないか、接続部の着脱が容易にできるか確認する。

点検一覧表

消火栓の場所		消火栓				消火栓箱			道具
点検項目		周囲の状況	外形	標識	開閉弁	周囲の状況	外形	表示	道具の確認
東町	①								
	②								
	③								
西町	④								
	⑤								
	⑥								
登町	⑦								
	⑧								
	⑨								
県道 他	⑩								
	⑪								
	⑫								

コメント